

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin

tel. 91 42 68 197/198; fax 91 42 69 268

biuro@psoniszczecin.org.pl

www.psoniszczecin.org.pl

Usuwa z zapytania ofertowego na zakup, montaż, podłączenie agregatu prądotwórczego na posesji Mieszkań Wspomaganych przy ulicy Hożej 32 w Szczecinie pkt:

22. Pokrowiec wodoszczelny na zaproponowany agregat

23. Przedłużacz elektryczny trójfazowy o wzmocnionej izolacji, nie krótszy niż 20 m, z wtyczką 32 A/400 zakończony zabezpieczoną rozdzielnią z gniazdami 32A,16A/400V oraz gniazdem 16A/230V o stopniu ochrony min. IP 44.

24. Przedłużacz elektryczny trójfazowy o wzmocnionej izolacji, nie krótszy niż 10 m, z wtyczką 32 A/400 zakończony zabezpieczonym gniazdem 32 A /400V o stopniu ochrony min. IP 44

Przesuwa termin składania ofert do dnia 23.02.2026

ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE O CENĘ

(szacowanie wartości zamówienia)

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin

tel. 91 42 68 197/198; fax 91 42 69 268

biuro@psoniszczecin.org.pl

www.psoniszczecin.org.pl

w ramach szacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert na zakup, montaż, podłączenie agregatu prądotwórczego na posesji Mieszkań Wspomaganych przy ulicy Hożej 32 w Szczecinie.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup, montaż, podłączenie agregatu prądotwórczego na posesji Mieszkań Wspomaganych przy ulicy Hożej 32 w Szczecinie.
2. Podłączenie agregatu do instalacji budynku ma dotyczyć jednego z czterech segmentów i obwodów wspólnych.
3. Uruchomienie sprzętu na następować w sposób automatyczny (do uzgodnienia)
4. Lokalizacja sprzętu na terenie – do uzgodnienia.
5. Zamówienie obejmuje instruktarzu z zakresu bezpieczeństwa użytkowania z pracownikami zamawiającego.

6.Wymagania dotyczące agregatu:

- 1.Napięcie 230/400 V 50hZ
- 2.Trzy fazy 3/400V
- 3.Minimalny stopień ochrony: IP23
- 4.Moc ciągła nie mniejsza niż 20kVA /
- 5.Czas pracy na pełnym zbiorniku pod obciążeniem 75% - minimum 15 godzin
- 6.Spalinowy / wysokoprężny przeznaczony do pracy ciągłej spełniający
- 7.Silnik diesla o mocy nominalnej nie mniejszej niż 16 kW
- 8.Rozruch elektryczny / automatyczny
- 9.Elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego
- 10.Gniazda : Min.(1 x 16A-400V)(1x32A-400V), (2 x 16 A 230V)
- 11.Wyciszenie: max. 70 dB +/- 5% z odl. 7 m
- 12.Maksymalne zużycie paliwa przy obciążeniu: 100% - do 7,00l/h
- 13.Płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, ciecz chłodząca oraz paliwo) w ilości niezbędnej do startu urządzenia.
- 14.Deklaracja zgodności agregatu, instrukcja obsługi (wszystko w języku polskim)
- 15.Gwarancja minimum 24 miesiące lub 1000h
- 16.Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia (AVR),
- 17.Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana wielowarstwowo, wygłuszona materiałem o wysokim stopniu tłumienia gwarantującym wyciszenie jak w pkt 12
- 18.Akumulator rozruchowy
- 19.Całe urządzenie wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
- 20.Uruchomianie w niskich temperaturach minimum -20 st. C.
- 21.Masa całkowita agregatu prądotwórczego netto (bez płynów) maksymalnie do 1000 kg

Prosimy o składanie ofert z wyszczególnieniem specyfikacji wszystkich prac i materiałów niezbędnych do montażu i podłączenia agregatu.

**Odpowiedź prosimy przesać drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia@psoniszczecin.org.pl do dnia 23.02.2026**

Kontakt:

Tomasz Majzel

specjalista ds. obsługi technicznej placówek Koła

tel. 91 426 81 98 w.105

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła
Katarzyna Michno
- 53 -